240002349884

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

检 验 检 测 报 告

报告编号:TL226-253104

样品名称 Alpina蓝钻墙面漆

型号规格 内墙面漆，优等品

委托单位 贝娜（上海）实业有限公司

检验类别 普通送样

上海建科检验有限公司

国家建筑工程材料质量检验检测中心

240002349884

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样　　**报告编号：**TL226-253104

委托编号：TL22-253215　　

委托单位	贝娜（上海）实业有限公司	**联系方式**	4001171909
单位地址	上海市普陀区景泰路77-79号【智创TOP-A区T4】	**委托日期**	2025年12月04日
样品名称	Alpina蓝钻墙面漆	**样品编号**	TL22-253215-01
生产单位	--	**生产日期**	--
型号规格	内墙面漆，优等品	**批　　号**	--
样品数量	2kg	**代表数量**	--
商　　标	Alpina	**到样日期**	2025年12月04日
样品状态	白色液体		
判定依据	GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》、GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》		
检验日期	2025年12月05日~2025年12月20日	**签发日期**	2026年01月16日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	本样品物理性能符合GB/T 9755-2024《合成树脂乳液墙面涂料》中规定的内墙面漆优等品技术指标；有害物质限量符合GB 30981.1-2025《涂料中有害物质限量 第1部分：建筑涂料》规定的水性墙面涂料-面漆-平涂涂料-光泽（60°）≤10GU-内墙涂料技术指标。检验结果见汇总页。 检验机构（盖章）		
备　　注	--		

批准：　胡晓珍　　审核：　缪策　　袁骏　　编制：　禹晓辉

上海建科检验有限公司 检验检测专用章
国家建筑工程材料质量检验检测中心 检验专用章

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样　　**报告编号：**TL226-253104

委托编号：TL22-253215　　

检测结果汇总

序号	检测项目		标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	在容器中状态		无硬块，搅拌后呈均匀状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态	GB/T 1727-2021	合格
2	施工性		刷涂2道无障碍	刷涂2道无障碍	GB/T 9755-2024	合格
3	低温稳定性（3次循环）		不变质	不变质	GB/T 9268-2008	合格
4	低温成膜性		5℃成膜无异常	5℃成膜无异常	GB/T 9755-2024	合格
5	涂膜外观		正常	正常	GB/T 9755-2024	合格
6	干燥时间（表干），h		≤2	<2	GB/T 1728-2020	合格
7	耐碱性		24h无异常	24h无异常	GB/T 9755-2024	合格
8	对比率（白色和浅色）		≥0.95	0.96	GB/T 23981.1-2019	合格
9	耐洗刷性，次		≥6000	6000次通过	GB/T 9755-2024	合格
10	VOC含量，g/L		≤50	未检出	GB/T 41953-2022 GB/T 23986.2-2023	合格
11	SVOC含量，g/L		≤100	61	GB/T 41953-2022 GB/T 23986.2-2023	合格
12	甲醛含量，mg/kg		≤50	未检出	GB/T 23993-2009	合格
13	苯系物总和含量，mg/kg		≤100	未检出	GB/T 23990-2009	合格
14	总铅（Pb）含量（限色漆），mg/kg		≤90	未检出	GB/T 30647-2014	合格
15	总砷（As）含量，mg/kg		≤60	未检出	GB/T 30647-2014	合格
16	可溶性重金属含量（限色漆）	镉（Cd），mg/kg	≤75	未检出	GB/T 23991-2009	合格
		铬（Cr），mg/kg	≤60	未检出		合格
		汞（Hg），mg/kg	≤60	未检出		合格
17	烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量，mg/kg		≤1000	未检出	GB/T 31414-2015	合格

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别：普通送样　　**报告编号：**TL226-253104

委托编号：TL22-253215　　

检测结果汇总					
序号	**检测项目**	**标准值**	**检测结果**	**检测方法**	**单项判定**
18	**甲基异噻唑啉酮（MIT）含量，mg/kg**	≤300	127	GB/T 37363.1-2019	合格
说　　明	应委托单位要求： 1、序号1-9项按GB/T 9755-2024 中内墙面漆优等品进行全性能判定。 2、序号10-18项按GB 30981.1-2025中水性墙面涂料-面漆-平涂涂料-光泽（60°）≤10GU-内墙涂料进行全性能判定。 ——未检出说明： VOC含量＜2g/L。 甲醛含量＜5mg/L。 苯系物总和含量＜50mg/kg。 总铅（Pb）含量＜9mg/kg。 总砷（As）含量＜2mg/kg。 可溶性重金属镉（Cd）<1mg/kg，可溶性重金属铬（Cr）<3mg/kg，可溶性重金属汞（Hg）<0.5mg/kg。 烷基酚聚氧乙烯醚（APEO）总和含量＜10mg/kg。				

（本报告内容结束）

联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108）　021-54425641 / 54425584　　JC/BG 6-043-2024

声　　明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
3、本机构不负责对委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。

检验专用章